

## Marqueur De Tuyauterie - Eau Chaude 70°C - En Vinyle Laminé

Référence : E3183208

### DESCRIPTION :

Ce **Marqueur de Tuyauterie** permet d'indiquer la présence d'**Eau chaude à 70°C** dans la tuyauterie sur laquelle le marqueur est apposé. Deux flèches sur les côtés du marqueur peuvent être découpées pour **indiquer le sens de circulation**.

A la norme **NFX 08-105**, il fait parti de la **catégorie Eau**, représentée par le **coloris Vert**.

Disponible en plusieurs formats.



### INFORMATION PRODUIT

#### Marqueur de Tuyauterie "Eau chaude 70°C" en Vinyle Laminé

Grâce à ce marqueur en Vinyle Laminé auto-adhésif, vous pouvez identifier et indiquer la **présence** et le **sens de circulation d'Eau chaude à 70°C** dans les tuyauteries.

Chaque tuyauterie qui contient une substance ou un mélange dangereux mentionné dans la réglementation doit être identifiée par un symbole CLP. La législation impose à l'employeur d'identifier les conduits à tous les points de connexion. C'est pourquoi, le marqueur peut être installé à **l'entrée ou à la sortie des vannes** ou aux **passages de cloisons**.

#### Caractéristiques

- **Matière** : Vinyle Laminé
- **Texte** : "EAU CHAUDE 70°C"
- **Norme** : NFX 08-105
- **Résiste entre** -40°C et +80°C

| Référence | Dimensions  | Conditionnement par Planche | Tarif à l'Unité HT |
|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| E3180208  | 150 x 12 mm | 5 Marqueurs                 | 2,30 ¢             |
| E3181208  | 250 x 26 mm | 3 Marqueurs                 | 3,17 ¢             |
| E3182208  | 355 x 37 mm | 2 Marqueurs                 | 4,00 ¢             |
| E3183208  | 450 x 52 mm | 1 Marqueur                  | 5,20 ¢             |

Norme NFX 08-105



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

La norme **NFX 08-105** a pour objet de fixer un système de repérage des fluides circulant dans les tuyauteries rigides des usines chimiques, permettant leur identification. Ce mode de repérage concerne :

- L'identification des fluides et éventuellement des indications complémentaires d'état.
- Des indications complémentaires de sens de circulation.
- La signalisation des dangers que les fluides en cause peuvent présenter.

|                                                                   |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Familles Des Fluides</b>                                       | <b>Coloris</b> |                                                                                     |
| Air                                                               | Bleu Clair     |  |
| Vapeur d'Eau                                                      | Gris Alu       |  |
| Autres Gaz                                                        | Jaune Orangé   |                                                                                     |
| Eau                                                               | Vert           |  |
| Huiles Minérales, Végétales et<br>Animales, Combustibles Liquides | Marron         |                                                                                     |
| Acides et Bases                                                   | Violet         |  |
| Fluides d'Extinction d'Incendie                                   | Rouge          |  |

Retrouvez toute la [réglementation sur les Marqueurs de Tuyauterie sur notre page dédiée](#).

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180208 Dimensions (en mm) - 150 x 12

Réf. E3181208 Dimensions (en mm) - 250 x 26

Réf. E3182208 Dimensions (en mm) - 355 x 37

Réf. E3183208 Dimensions (en mm) - 450 x 52



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com